

(1) **QM - Mitteilung**  
auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess

- (2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen –  
**Richtlinie 2014/34/EU**
- (3) Zertifikatsnummer: **EPS 24 ATEX Q 236** **Rev. 0**
- (4) Hersteller: Elmess Thermosystemtechnik GmbH & Co. KG
- (5) Anschrift: Nordallee 1  
29525 Uelzen  
Deutschland
- (6) Produktkategorie: Elektrische Geräte und Komponenten
- (7) Zündschutzart(en): i, d, e, n, t
- (8) Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH, benannte Stelle Nr. 2004 nach Artikel 21 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 26. Februar 2014 (2014/34/EU) bescheinigt, dass der Hersteller ein Qualitätssicherungssystem für den Produktionsprozess unterhält, das dem Anhang IV dieser Richtlinie genügt. Dieses QS-System nach Anhang IV der Richtlinie erfüllt auch die Anforderungen des Anhangs VII, Qualitätssicherung Produkt.
- (9) Dieses Zertifikat basiert auf dem Auditbericht Nr. 24TH0029\_A1, ausgestellt am 05.08.2024 und ist gültig bis 01.09.2027.

Das Zertifikat ist Eigentum der Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH. Wenn der Hersteller die Anforderungen des Anhangs IV nicht mehr erfüllt, kann das Zertifikat zurückgezogen werden.

Die Ergebnisse der Überwachungsaudits des Qualitätssicherungssystems werden Bestandteil dieses Zertifikates.

Der Hersteller ist verpflichtet, Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH über alle Änderungen seines Qualitätssicherungssystems, seiner ISO 9001-Registrierung oder anderer Aspekte zu informieren, die für die Erteilung dieser Notifizierung maßgeblich sind.

- (10) Gemäß Artikel 16 (3) der Richtlinie 2014/34/EU ist hinter der CE-Kennzeichnung die Kennnummer 2004 der Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH als die benannte Stelle anzugeben, die in der Produktionsüberwachungsphase tätig wird.



Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

Ulrich Feike



Türkheim, 07.08.2024

Bescheinigungen ohne Unterschrift und Siegel haben keine Gültigkeit. Diese Bescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung von Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH.

(11)

## Anlage

(12) Zertifikatsnummer: **EPS 24 ATEX Q 236**

Rev. 0

(13) Liste der durch das Audit abgedeckten EU - Baumusterprüfbescheinigungen:

Die Produktion der in dieser Liste aufgeführten Artikel wurde von Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH bewertet und sie erfüllen die Anforderung der Richtlinie 2014/34/EU Anhang IV. Nur die in dieser Liste aufgeführten Produkte dürfen mit der Nummer 2004 von Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH neben dem CE-Zeichen des Herstellers gekennzeichnet werden.

Einheit	Produkt	Schutzart	Zertifikat
1	Heizung für Gase Typ DHG... und EHG... Heizung für Flüssigkeiten Typ DHF... und EHF... Heizung für Festkörper Typ DHK... und EHK...	db, eb, ib, tb	IBExU 15 ATEX 1019 X
2	Heizung Typ DH...A0... und DH...B0...	db, eb, ib, tb	IBExU 13 ATEX 1155 U
3	Heizungsgehäuse Typ D...M0../-/-...	db, tb	BVS 14 ATEX E 102X
4	Heizungsgehäuse Typ DH..M0../-/-	db, tb	BVS 14 ATEX E 155 U
5	Heizung Typ DH..Lo...	db, tb, Mb	IBExU 16 ATEX 1230 U
6	Temperaturüberwachungsgerät Typ DST.60...-T. und IST.60...-T	db, eb, ib, tb	IBExU 18 ATEX 1045 X
7	Schutz-Temperatur-Begrenzer Typ EB*6***	ib, b1	BVS 06 ATEX F 002X
8	Kabel- und Leitungseinführung / Verschlusschraube Typ DKM	db, eb, tb	IBExU 16 ATEX 1153 X
9	Heizungsgehäuse Typ DH.**C1...-	db, eb, ib, tb	EPS 19 ATEX 1040 U
10	Niveaufwächter Typ *N*****T6*	d, e, i, tD	TÜV 12 ATEX 7247X
11	Schalt- und Steuergeräte Kombination Typ DS.60B...-T	db, eb, ib, tb	TÜV 12 ATEX 7248X



Türkheim, 07.08.2024